

INPUT : 220 / 240 V - 50 - 60 Hz



VERIFICARE LA POSIZIONE
DEI DIP SWITCH DEVE ESSERE
COME INDICATO **OFF - OFF ***

L'INVERTER E' INSTALLABILE SU
SUPERFICI NORMALMENTE INFIAMMABILI

I/O : INTERRUOTORE PER FUNZIONAMENTO
ORDINARIO ACCESO / SPENTO
NON RICHIESTO PER VERSIONI DALI


L N : ALIMENTAZIONE ORDINARIA

LE NE : ALIMENTAZIONE EMERGENZA



In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.



AVVERTENZE

- La batteria, ad installazione ultimata, deve essere ricaricata per almeno 30 ore affinché il sistema sia in grado di funzionare con l'autonomia dichiarata.
- Effettuare periodicamente (ogni tre mesi) almeno un ciclo di scarica e ricarica della batteria per ottenere la massima efficienza del sistema.
- Sostituire le batterie ogni 4 anni o dopo circa 500 cicli di scarica e ricarica.
- Conservare il presente foglio di istruzioni per ogni ulteriore consultazione.

PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO RISPETTARE LA SEQUENZA 1,2,3,4, E 5.

480000038